

关于长江生态保护.宜宾临港退岸入园项目 (一期)-宜宾钢猫科技智能装备产业 园项目消防和通风排烟专业分包 工程公开招选答疑的回复

一、 给水加压变频泵组是生活给水的水泵，不属于消防范围。

回复：钢猫消防和通风排烟工程包含的内容按发布招选清单范围执行进行报价。

二、 潜污泵不属于消防范围。

回复：按招选文件和招选清单执行。

三、 水箱消毒机属于给生活水箱消毒的，不属于消防范围。

回复：按招选文件和招选清单执行。

四、 卫生间报警系统属于弱电范围，不属于消防范围。

回复：按招选文件和招选清单执行。

五、 图纸中的消防控制室没有包括主机等一些设备，清单中也没有，消防控制室内的设备是否包括在此次报价中？

回复：按招选文件和招选清单执行。

六、 电动排烟窗这一块消防负责按钮、控制箱的接线及调试工作，排烟窗不属于消防范围内。

回复：按招选文件和招选清单执行。

七、 图纸中的设计说明混乱。

12. 自动喷水系统中,有吊顶的室内区域采用下垂型喷头,无吊顶的室内区域向上安装采用直立型喷头,向下安装采用下垂型喷头,手术部洁净和清洁走廊采用隐蔽型喷头。喷头均为玻璃球,玻璃球喷头动作温度除厨房为93°C,钢屋架处为141°C外,其余均为68°C。病房采用快速响应洒水喷头,其余房间采用标准响应洒水喷头。

回复: 按招选文件和招选清单执行。

八、清单中的初效过滤器在图中没有找到。

回复: 按招选文件和招选清单执行。

宜宾港腾地产开发有限责任公司

2020年11月3日

